

Projektrapport

Miljötillsyn på äldreboenden

2024-06-04



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

ADRESS

Hertig Johans torg
541 83 Skövde

TELEFON

0500-49 36 30

E-POST

info@miljoskaraborg.se

WEBBPLATS

www.miljoskaraborg.se

Detta gjorde vi

Under perioden 22 april till och med den 17 maj 2024 gjorde vi tillsyn enligt miljöbalken på äldreboenden i våra fem medlemskommuner: Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Det var planerade kontroller med bokade besök. Fokusområdena var inomhustemperatur, rutiner vid värmebölja, varmvattentemperatur samt rutiner för att förebygga tillväxt av legionella i vattensystem.

Inför kontrollerna begärde vi in verksamheternas rutiner för värmebölja och för att förebygga tillväxt av legionella i vattensystem från samtliga äldreboenden.

Vid kontrollerna diskuterade vi med personalen hur verksamheten arbetade för att förebygga för höga inomhustemperaturer vid värmebölja. Vi besökte också två avdelningar på varje äldreboende. På varje avdelning mätte vi inomhustemperatur samt varmvattentemperatur i två olika utrymmen där de boende brukar vistas. Vi utförde mätningarna i gemensamma utrymmen som exempelvis i matsalen/allrummet alternativt i de boendes rum där vi på förhand fått tillåtelse att utföra kontroll.

Inomhustemperaturen mätte vi på fyra olika punkter i varje rum och vattentemperaturen mättes i tappställen i kök eller på toaletter i de boendes rum.

Resultat

När vi hade besökt samtliga äldreboenden kunde vi konstatera avvikelser från lagstiftningen hos 8 av 25 boenden.

Avvikelserna bestod av för höga inomhustemperaturer (över 24 °C) samt för låg temperatur på varmvattnet i tappstället (under 50 °C).

Samtliga rutiner för att förebygga tillväxt av legionella i vattensystem samt rutiner vid värmebölja bedömdes vara godtagbara.

Vi upplevde att dialogen med personalen ute på plats var mycket god och vi hade ett gemensamt mål i att de äldre ska ha en god inomhusmiljö. Det fanns goda rutiner för hur viktig information skulle kunna nå ut till alla anställda och det fanns en god kännedom om de äldre som individer.

Vår uppföljning efter projektet

Alla avvikelser kommer att vi att följa upp och en del avvikelser har redan åtgärdats.

Uppföljningen består i att verksamheter med avvikelser kommer att få återkoppla till oss med information om hur de tänker arbeta för att komma till rätta med för låga vattentemperaturer samt hur de ska göra för att kontrollera inomhustemperaturen i de rum där temperaturen var för hög.

Vad blev nyttan med projektet?

Ihållande värme kan medföra olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. Grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara. En av riskgrupperna vid värmebölja är äldre.

Det är viktigt att vidta förebyggande åtgärder mot tillväxt av legionella. Legionella kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är ålder och nedsatt immunförsvar två av riskfaktorerna för att insjukna i legionärssjuka.

Genom våra kontroller säkerställer vi att arbetet fortlöper kontinuerligt med rutiner gällande inomhustemperatur, varmvattentemperatur, rutiner vid värmebölja samt rutiner för att förebygga tillväxt av legionella i vattensystem . Detta genom att äldreboendena måste identifiera, förebygga och åtgärda brister i sin verksamhet för att de ska kunna ha en inomhusmiljö som följer de lagkrav som finns, till exempel när det gäller att förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår.

Fakta om projektet

Namn:	Hälsoskydd 2024 Projekt äldreboenden
Projektet pågick:	22 april till den 17 maj 2024
Detta granskade vi:	<ul style="list-style-type: none">• Inomhustemperatur• Rutiner vid värmebölja• Varmvattentemperatur• Rutiner för att förebygga tillväxt av legionella i vattensystem
Antal anläggningar:	25
Antal anläggningar utan avvikelser:	17

Bilaga. Anläggningar som ingick i projektet

Falköping

Bergslidens äldreboende
Elvagården
Floby äldreboende
Frökindsgården
Katarinagården
Sankt Olofsgatan 11
Storgatans äldreboende Stenstorp
Trätorget
Tåstorp demenscentrum
Vilskegården

Hjo

Sigghusberg
Sjöryd
Villa Rosell

Karlsborg

Haganäset

Skövde

Billingsdal i Timmersdala
Boken
Ekedal
Hentorp
Normalm
Skaraborgs läns sjukhem
Solgården i Tidån
Tomtegården

Tibro

Allégården
Brittgården
Bonargården
Bäcklidens äldreboende